ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА АР

№ пп	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План кладки стены отм. 0,000 (частичной оборудования)	
3	План 1-го этажа на отм. 0,000 (с частичной оборудования)	
4	План 2-го этажа на отм. +3,600 (с частичной оборудования)	
5	План цокольного этажа отм. -3,000(частичной оборудования)	
6	План 1-го этажа на отм. 0,000 (сводный)	
7	План 2-го этажа на отм. +3,600 (сводный)	
8	План подвала на отм.-3,000 (сводный)	
9	Экспликация полов	
10	Фрагменты стыков	
11	Разрез 1-1, 2-2	
12	Разрез 3-3	
13	Фасад в осях 1-4	
14	Фасад в осях А-Г	
15	Фасад в осях Г-А	
16	Фасад в осях А-Г (в)	
17	Схема лестницы 1	
18	Узел	
19	Узел 2-А-3	
20	Кладка стены. Узел крепления стены лестницы 2 Узел 3-обычная стен	
21	Растворы стяжек. Таблица 2. Разрез 1-1	
22	Растворы стяжек.Таблица 1	
23	Соль-цементная подстилка и устройство заглушек	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
1	Серия 5.1004 (Выпуск 5)	

ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь материалов - 140,7 м2
Общая площадь - 290,4 м2
Площадь застройки - 156,1 м2
Строительный объем - 1734,0 м3
в том числе:
- надземная обследованная - 1734,0м 3В ч.ч.0,7 Ибтыш цел.
- подземная - 0,0 м3 в том числе: 0,0 м3 первичная (от -1,7 м.ниж. ненарушен.отм.)
- ниже ненарушенного - 0,0 м3
* в объеме надземной части не включена цубанция перекрытий
Объем уникальных сооружений: 0 в конструкции надземной стены: Тип 2 (Зоб.ненаруж.) - 32,0 м3

ПРИМ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

1. Все электроустановки в ванной 0,600 выше отметки пола (см. отметки
2. Розетки типа протектор и заземляющие контакты розеток(см.ВК5) на ул.,ниж.ВК5)
3. Все электроустановки выполнить согласно ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и требованиям ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) и СП 256.1325800.2016 (с изменениями). Электрооборудование, электропроводка, заземляющие устройства должны быть приняты в эксплуатацию в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и иметь знак соответствия. Электрооборудование, электропроводка, заземляющие устройства должны быть приняты в эксплуатацию в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и иметь знак соответствия.
4. Все трубы выполнить сварными с обязательным применением бесшовных марок, по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80*.
5. Все трубы перед монтажом обязательно промыть и продуть сжатым воздухом.
6. Все стальные сварные соединения должны быть выполнены электродами марки Э42А по ГОСТ 9467-75*.
7. Все трубы, детали, узлы и сварные соединения, подлежащие скрытому монтажу, должны быть приняты техническим контролем.
8. Все трубы, детали, узлы и сварные соединения, подлежащие скрытому монтажу, должны быть приняты техническим контролем.
9. Все трубы, детали, узлы и сварные соединения, подлежащие скрытому монтажу, должны быть приняты техническим контролем.