



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУМЧС России по Омской
области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск 644043, ул. Интернациональная, 41, тел. 25-65-16, факс 25-54-16, e-mail: kia @ugps.omsk.su
(указывается адрес и места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Центрального АО г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Омск, 644024, ул. Пушкина, 54, тел.: 31-46-81, факс 31-05-31, e-mail: bogpp@ogps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 154/1/1-16

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях
(земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области**

«Омский строительный колледж»

*(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального
предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)*

по исполнение распоряжения главного государственного инспектора Центрального АО г. Омска по
пожарному надзору № 154 от «28» февраля 2019 года, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «15» марта 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
по «29» марта 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка
государственным инспектором Центрального АО г. Омска по пожарному надзору, майором внутренней
службы Чеканниковым Вячеславом Михайловичем объекта (защиты) недвижимости (общежитие),
расположенном по адресу: г. Омск, 644116, ул. 33-я Северная, 48, правообладателем которого на праве
собственности является открытое Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области «Омский строительный колледж»; юридический адрес:

г. Омск, 644116, ул. 30-я Северная, 71

*(исполнитель, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)
проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)*

совместно с директором БПОУ ОО «Омский строительный колледж» Кучеренко Иваном Ивановичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:**

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 154/1/1 | Допускается блокировка приспособлений для самозакрывания дверей в лестничные клетки | п. 36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 | 01.03.2020 | |
| 154/1/2 | Допускается размещение пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов | ст. 83 «Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 14.13.13 | 01.03.2020 | |

| | | | | |
|----------|--|---|------------|--|
| | | противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения» | | |
| 154/1/3 | На дверях производственного и складского назначения отсутствуют обозначения по взрывопожарной и пожарной опасности | п. 20 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 | 01.03.2020 | |
| 154/1/4 | Не обеспеченна перекачка пожарных рукавов на новую скатку | п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 | 01.03.2020 | |
| 154/1/5 | На обводной линии водомера на вводе водопровода (на нужды пожаротушения) в здание отсутствует электрофицированная задвижка | ст. 86 Федерального Закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод, требования пожарной безопасности» | 01.03.2020 | |
| 154/1/6 | Формирование сигналов на управление эвакуацией людей при пожаре, осуществляется от одного пожарного извещателя. | ст. 83 «Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения» | 01.03.2020 | |
| 154/1/7 | Допускается хранение горючих веществ и материалов под лестничным маршем | п. 36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 | 01.03.2020 | |
| 154/1/8 | Отсутствуют второй эвакуационный выход с каждого этажа здания общежития. | ст. 89 «Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.3 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» | 01.03.2020 | |
| 154/1/9 | Перед эвакуационными выходами из здания отсутствуют горизонтальные площадки, шириной не менее 1,5 ширины дверного полотна | ст. 89 «Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.3 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» | 01.03.2020 | |
| 154/1/10 | В помещении электрощитовой осуществляется хранение различных предметов и материалов. | п. 42 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 | 01.03.2020 | |
| 154/1/11 | Противопожарная стена отделяющая общий | ч. 5 ст. 88 Федерального закона РФ № 123 «Технический | 01.03.2020 | |



| | | | | |
|----------|---|---|------------|--|
| | кастелянной не обеспечивает нераспространение пожара в смежное помещение (общий коридор) | СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара» | | |
| 154/1/12 | Высота в свету второго эвакуационного выхода из здания выполнен высотой менее 2 м | ст. 89 «Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» | 01.03.2020 | |
| 154/1/13 | На основном пути эвакуации установлено оборудование препятствующее свободной эвакуации из здания | п. 36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 | 01.03.2020 | |
| 154/1/14 | В местах прохождения коммуникаций через противопожарные преграды, тех. проемы не заделаны негорючим материалом | п. 22 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 | 01.03.2020 | |
| 154/1/15 | Допускается прокладка и эксплуатация электропроводки по временной схеме подключения | п. 41 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 | 01.03.2020 | |
| 154/1/16 | Из коридоров 1-го этажа длиной более 15 м. не имеющих естественного проветривания не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции. | ст. 85 «Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование» | 01.03.2020 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является **обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.**

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Центрального АО
г. Омска по пожарному надзору
Чеканников Вячеслав Михайлович

« » 20 г.
Предписание для исполнения получил:


колледж» Кучеренко Иван Иванович

« » 20 г.



директором БПОУОО «Омский строительный

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
Телефон доверия: СРЦ МЧС России 8 (3912) 98-55-47 ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33